

Közmű üzemeltetői nyilatkozat

Tárgya: Hajdúhadház, Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kivitelezéséhez

(Katolikus templom - Béke utca)

Egyeztetők: Bodnár Krisztián Civis Komplex Mérnök Kft.

Marton Sándor HBVSZ részéről

A tervezett kerékpárút H-T3/2-2017 tervrajz szerint a Dr. Földi János utcán az ivóvíz gerinchálózat nyomvonalát érinti, szennyvíz bekötővezetékeit érinti. A Bocskai tér, és a Béke utcán ivóvíz és szennyvíz gerincvonalát érinti.

A munkálatok megkezdése előtt kutatóárokok ásása szükséges, melyhez szakfelügyelet igényelhető.

Melléklet: Térkép másolat a közmű hálózatról az érintett szakaszon.

Hajdúhadház, 2017- 06. 29

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Marton Sándor
Üzemvezető