

FISHER Comfort Plus FSAI-CP-90BE3

Q<sub>h</sub>=2,7 kW, Q<sub>f</sub>=2,8 kW  
776x540x320mm  
Feszültség (V): ~230 V/50Hz  
Áramfelvétel: 6,8 A  
Üzemi határok: hűtés: -15°C, +43°C  
Üzemi határok: fűtés: -22°C, +24°C

nyitott terasz  
cs.mentes ker.  
11,51 m<sup>2</sup>

konyha étkező  
kerámia kerámia  
8,74 m<sup>2</sup> 13,23 m<sup>2</sup>

t=22 °C  
Q=1085 W

FISHER FOAI-CP-90BE3

Oldalfali beltéri egység  
Q<sub>h</sub>=2,7 kW  
Q<sub>f</sub>=2,8 kW

kmr  
kerámia  
2,63 m<sup>2</sup>

t=18 °C  
Q=210 W

fürdősz  
kerámia  
4,29 m<sup>2</sup>

t=24 °C  
Q=242 W

et  
kerámia  
3,38 m<sup>2</sup>

t=18 °C  
Q=242 W

VIGO 600W  
Elektr. Tör. Szárító  
Teljesítményvezérelt  
Q<sub>fűtés</sub>=0,6 kW  
500x1250 mm  
Hálózati bekötés: 1/N/PE~ 230V  
Névleges áramfelvétel: 2,6A

Stiebel Eltron CON 10 Premium  
Q<sub>fűtés</sub>=1,0 kW  
469x470x126 mm  
Hálózati bekötés: 1/N/PE~230V  
Frekvencia: 50/60 Hz  
Névleges áramfelvétel: 4,3 A  
Lebiztosítás: 10 A  
Készenléti teljesítmény: 0,2 W

szoba  
szalagparketta  
12,97 m<sup>2</sup>

t=22 °C  
Q=721 W

Stiebel Eltron CON 15 Premium  
Q<sub>fűtés</sub>=1,5 kW  
469x625x126 mm  
Hálózati bekötés: 1/N/PE~230V  
Frekvencia: 50/60 Hz  
Névleges áramfelvétel: 6,5 A  
Lebiztosítás: 10 A  
Készenléti teljesítmény: 0,2 W

FISHER FOAI-CP-90BE3

Oldalfali beltéri egység  
Q<sub>h</sub>=2,7 kW  
Q<sub>f</sub>=2,8 kW

nappali  
szalagparketta  
20,28 m<sup>2</sup>

t=21 °C  
Q=927 W

FISHER Comfort Plus FSAI-CP-90BE3

Q<sub>h</sub>=2,7 kW, Q<sub>f</sub>=2,8 kW  
776x540x320mm  
Feszültség (V): ~230 V/50Hz  
Áramfelvétel: 6,8 A  
Üzemi határok: hűtés: -15°C, +43°C  
Üzemi határok: fűtés: -22°C, +24°C

JELMAGYARÁZAT:

ELEKTROMOS FALI PARAPET RADIÁTOR

ELEKTROMOS TÖRÖLKÖZŐ SZÁRÍTÓ

KLÍMA KONDEZ

KLÍMA RÉZCSŐ

KLÍMA RÉZCSŐ

ZÁRTCELLÁS SZIGETELÉS

MEGJEGYZÉS:

- A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessenek egymással.
- Kültérben lévő kondenz vezetékeket szigeteléssel kell ellátni!
- Vezetékeket kábelcsatornába kell szerelni!
- Kültérben lévő kondenz vezetéket a szigetelés alatt kísérő fűtéssel kell ellátni!

MEGNEVEZÉS: LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL DÖNTÉSE SZERINT 4221 HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI UTCA 39. HRSZ.: 12844/2				KELT: 2020.05.
RAJZ TÁRGYA: FÜTÉS SZERELEÉS FÖLDSZINTI ALAPRAJZ				MUNKASZÁM:
MUNKATÁRS: TERVEZŐ:				LÉPTÉK: 1:50
RÉKASI GERGELY	ÖTVÖS IMRE	G-09-01221	F-01	