



JELMAGYARÁZAT:

- KLÍMA KONDEZ
- KLÍMA RÉZCSŐ
- KLÍMA RÉZCSŐ
- ZÁRTCELLÁS SZIGETELÉS

MEGJEGYZÉS:

- A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessenek egymással.
- Kültérben lévő kondenz vezetékeket szigeteléssel kell ellátni!
- Vezetékeket kábelcsatornába kell szerelni!
- Kültérben lévő kondenz vezetéket a szigetelés alatt kísérő fűtéssel kell ellátni!

FISHER Comfort Plus FSAI-CP-90BE3

Qh=2,7 kW, Qf=2,8 kW
776x540x320mm
Feszültség (V): ~230 V/50Hz
Áramfelvétel: 6,8 A
Üzemi határok: hűtés: -15°C, +43°C
Üzemi határok: fűtés: -22°C, +24°C

MEGNEVEZÉS: LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL DÖNTÉSE SZERINT 4221 HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI UTCA 39. HRSZ.: 12844/2				KELT: 2020.05.
RAJZ TÁRGYA: KLÍMA SZERELÉS NYUGATI HOMLOKZATI RAJZ				MUNKASZÁM:
MUNKATÁRS: RÉKASI GERGELY				LÉPTÉK: 1:50
TERVEZŐ: ÖTVÖS IMRE		G-09-01221		RAJZSZÁM: F-03